



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2013081801000623

委托方: 江苏安科瑞电器制造有限公司
 所在地: 江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
 制造商: 江苏安科瑞电器制造有限公司(H000676)
 所在地: 江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
 生产厂: 江苏安科瑞电器制造有限公司
 所在地: 江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
 产品名称: 剩余电流式电气火灾监控探测器
 认证单元: ARCM300

内含: ARCM300(主型)

产品认证实施规则: CNCA-09C-044:2011

产品认证模式: 工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督

产品标准: GB14287.2-2005, GB/T19001-2008

上述产品符合强制性认证实施规则CNCA-09C-044:2011的要求,特发此证。

首次发证日期: 2013-07-29

发(换)证日期: 2014年11月04日 有效期至: 2018年07月28日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和

中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



产品认证
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

0011682